

№ 26220061000200878936 от 28.11.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4, E-mail: georgievsk77@26.mchs.gov.ru,
тел. 8(87951) 2-30-25

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

«08» декабря 2022 г. 11 час. 00 мин. № 26-004-2022/0071ак
(дата и время составления акта)

357812, Ставропольский край, Георгиевский район, село Обильное, Ахметская ул., д.1
(место составления акта)

Акт
плановой выездной проверки
плановой/внеплановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Ульяникова В.А. от 28.11.2022, 26-004-2022/0071рс, КНМ 26220061000200878936

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Щербининой Дарьей Викторовной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о

с: « 01 » декабря 20 22 г. 11 час. 00 мин.

по: « 05 » декабря 20 22 г. 11 час. 00 мин.

по месту: 357812, Ставропольский край, Георгиевский район, село Обильное, Ахметская ул., д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: **Требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 01.12.2022**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) рабочий проект (проектная документация) здания (ий);
- 2) разрешение на ввод объекта (ов) в эксплуатацию;
- 3) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выписка) или иной правоустанавливающий документ;
- 4) распорядительный документ о назначении руководителя на должность;
- 5) распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (при наличии);
- 6) распорядительные документы об организации противопожарного режима на объекте;
- 7) договоры аренды (субаренды) здания (ий) (помещений);
- 8) документы по обучению лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;
- 9) проектная документация на системы противопожарной защиты объекта;
- 10) техническая документация на системы противопожарной защиты;
- 11) техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;
- 12) акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, систем противопожарной защиты, наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, огнезадерживающих устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека;
- 13) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- 14) договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;
- 15) документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками;
- 16) специальные технические условия (если разрабатывались);
- 17) декларация пожарной безопасности (если разрабатывалась).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечено проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты административного здания учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре) эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке. (Статьи 4, 6

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Руководитель организации не обеспечивает средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
3. Наличие предметов в дверном проеме эвакуационного выхода в левом крыле первого этажа, а также на пути эвакуации в коридоре возле прачечной на первом этаже загромождения (захламление) препятствующих безопасной эвакуации, пункт 27 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
4. Допущено хранение различных вещей и предметов в подвальном помещении (пункт 16 б постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
5. Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения (пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
6. Руководитель организации не организует проведение проверок в части наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
7. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
8. Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
9. Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
10. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

11. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 08.12.2022 № 26-004-2022/0071пп/3;

- требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 01.12.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНД и ПР
по Георгиевскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
Д.В. Щербина

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Щербина Дарья Викторовна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

тел. 8 (87951) 2-30-25, E-mail: georgievsk77@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

11:00 08.12.22 ч.о. заведующего Ураисовской В.М. Щербина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.